



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
Raławice ul. Rudnicka 13
37-400 Nisko
tel. (15) 841-20-10

Znak sprawy: PSK.9020.13.11.2025

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNEŁO
03-06-2025
Data: 04 CZE 2025
Referat/Jednostka
Proszę o rozmowę ☐ Nie mam uwagi ☐
Podpis: [signature]
Racławice, 2 czerwca 2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8 i 10, ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757), po analizie sprawozdania z pobierania i badań wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A próbki wody z wodociągu sieciowego w Nisku, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10 kwietnia 2025r. w punkcie zgodności: Oczyszczalnia ścieków w Nisku ul. T. Kościuszki (spr. Nr SB/40787/04/2025 z dnia 16 kwietnia 2025r., wpłynęło: 29.04.2025r.), w dniu 22 maja 2025r. w punkcie zgodności: PHU „Etanex” Nisko ul. Sandomierska 265c (spr. Nr SB/59545/05/2025 z dnia 29 maja 2025r., wpłynęło: 30.05.2025r.) oraz po analizie sprawozdania z badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Pracownię Higieny Komunalnej PSSE w Stalowej Woli, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 20 maja 2025r. w punkcie zgodności: PSSE Nisko ul. Rudnicka 13 (spr. Nr OL.PHK.9052.1.34.2025 z dnia 23 maja 2025r., wpłynęło 29.05.2025r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

s t w i e r d z a

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego
w Nisku.**

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10 kwietnia i 22 maja 2025r. oraz w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 20 maja 2025r. w ustalonych punktach zgodności, w badanym zakresie wykazały ich zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w decyzji.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania odbiorców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nisku
mgr inż. Magdalena Rachwał
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
2. A/a

Do wiadomości:

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko