



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

PSK.453.1.8.2016

URZĄD GMINY I MIASTA w NISKU
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO
SEKRETARIAT Data: 18.08.2016
Referat Jednostka
 Proszę o rozmowę Nie mam uwag
* 18-08-2016
Nr 5631/PPP
Pisownia h
Nisko, dnia 17.08.2016r.
7

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23), § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, ust.3 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139),

po analizie sprawozdań z badań wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli i Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu, próbki wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, pobranej w dniu 08.08.2016r. w sklepie GS w Kończycach w ramach nadzoru sanitarnego (Nr: POL/HK.490-1-134/16, – wpłynęło 12.08.16r., OLT.LHK.9052.2.139.2016 – wpłynęło 17.08.16r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Nowosielcu

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbek wody pobranych do badań w dniu 08.08.2016r. w sklepie GS w Kończycach w badanym zakresie, wykazała jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989). Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400 Nisko- ul. Szklarniowa 1
2. A/a
3. www.pssenisko.com.pl

Do wiadomości:

2. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku

lek. med. Maria Budkowska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

PSK.453.12.8.2016

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
SEKRETARIAT Data: 18.08.2016

URZĄD GMINY I MIASTA NISKO Referat/Jednostka
KANCELARIA OGÓLNA *gł. interaktyw*
W P L Y N E Ł O Proszę o rozmowę Nie mam uwag
* 18-08-2016 OSR
 a/a Podpis
Nr 5631/2016 zmi Nisko, dnia 17.08.2016r. 1
pedpis SK 1

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23), § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, ust.3 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139),
po analizie sprawozdania z badań wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli próbki wody z wodociągu sieciowego w Zarzeczcu, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 08.08.2016r. w NCK Sokół, filia w Zarzeczcu ul. Mickiewicza 24 (Nr: POL/HK.490-1-131/16 data wpływu 12.08.2016r.), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku**

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Zarzeczcu

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbki wody pobranej do badań w dniu 08.08.2016r. w NCK Sokół, filia w Zarzeczcu ul. Mickiewicza 24 w badanym zakresie, wykazała jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Zarzeczcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1
2. A/a
3. www.pssenisko.com.pl

Do wiadomości:

- ② Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Nisku
Budler
lek. med. Maria Budkowska