



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku

37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU

SEKRETARIAT Data 10-MAR-2017

Referat/Jednostka

Proszę o rozmowę Nie mam uwag

a/a Podpis

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNEŁO

* 09-03-2017 *

Nr 1666 / RPP

podpis

Nisko, dnia 06.03.2017r.

PSK.453.13.4.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.), § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139, z późn. zm.), po analizie sprawozdań z badań wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie próbek wody z wodociągu sieciowego w Nisku, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.01.2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku ul. Nowa 42 (Spr. Nr SB/02705/01/2017) oraz w dniu 08.02.2017r. w stacji uzdatniania wody w Nisku ul. Osiedle (Spr. Nr SB/09638/02/2017)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Nisku

UZASADNIENIE

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 11.01.2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku ul. Nowa 42 oraz w dniu 08.02.2017r. w stacji uzdatniania wody w Nisku ul. Osiedle w badanym zakresie, wykazała jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz..U. poz. 1989).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Nisku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139, z późn. zm.).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

w Nisku
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1
2. A/a

Do wiadomości:

- ② Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko