



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku

37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
SEKRETARIAT Data: 16 PAŹ. 2018
Referat/Jednostka
 Proszę o rozmowę Nie mam uwag
 a/a Podpis
URZĄD GMINY I MIASTA W NISKU
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO
15 -10- 2018
Nr. 6399 / zat. RMP
Podpis

Nisko, dnia 15.10.2018r.

PSK.453.1.11.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152), po analizie sprawozdań z badań wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Oddział Laboratoryjny PSSE w Stalowej Woli próbek wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.10.2018r. w: stacji uzdatniania wody w Nowosielcu (spr. Nr: POL/HK.490-2-168/18 z dnia 13.10.2018r., data wpływu: 15.10.2018r.), sklepie GS Nr 24 w Nowosielcu (spr. Nr: POL/HK.490-2-167/18 z dnia 13.10.2018r., data wpływu: 15.10.2018r.) oraz Zespole Szkół w Nowosielcu (spr. Nr: POL/HK.490-2-166/18 z dnia 13.10.2018r., data wpływu: 15.10.2018r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Nowosielcu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 05.10.2018r. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody w Zespole Szkół w Nowosielcu oraz w sklepie GS nr 24 w Nowosielcu.

Przeprowadzona analiza tych próbek wykazała ponadnormatywną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22° C.

W związku z powyższym, PPIS w Nisku uznał, że woda z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) nie odpowiadała wymaganiom przewidzianym dla wody do spożycia.

Decyzją z dnia 08.10.2018r. znak: PSK.453.1.11.2018 PPIS w Nisku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Nowosielcu do dnia 22.10.2018r. ze względu na ponadnormatywną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22° C i zobowiązał Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1 do podjęcia niezwłocznie skutecznych działań *naprawczych* polegających na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań mikrobiologicznych określonych w cyt. rozporządzeniu.

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych do badań w dniu 10.10.2018r. w ramach kontroli wewnętrznej w: stacji uzdatniania wody w Nowosielcu, sklepie GS Nr 24 w Nowosielcu oraz Zespole Szkół w Nowosielcu w zakresie mikrobiologicznym, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).


Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Nowosielcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nisku

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Komunalny Nisko Sp. z o.o. w Nisku, 37-400 Nisko ul. Szklarniowa 1
2. Higiena Żywności i Żywnienia w/m
3. Higiena Dzieci i Młodzieży w/m
4. Epidemiologia w/m
5. Higiena Pracy w/m
6. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny



Nisko, dnia 15.10.2018r.

KOMUNIKAT NR 2/2018

W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W NOWOSIELCU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje odbiorców wody z **wodociągu sieciowego w Nowosielcu**, który zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Nowosielec i Kończyce o przydatności wody do spożycia.

Na podstawie analizy sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 10.10.2018r. w punktach zlokalizowanych na sieci wodociągu sieciowego w Nowosielcu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku **stwierdził, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Niniejszy komunikat odwołuje komunikat nr 1/2018 z dnia 08.10.2018r. w sprawie pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu sieciowego w Nowosielcu.

Komunikat wydaje się celem poinformowania o jakości wody jej odbiorców.

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Nisku

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Magdalena Rachwał